

Při návrhu zařizovacích předmětů, zvláště určených pro společné hygienické místnosti, je nutné vždy vycházet z počtu uživatelů, z předpokladu soudobosti používání a z provozních zkušeností obdobných provozů. Počty různých zařizovacích předmětů určují příslušné předpisy (vyhlášky, normy) podle druhu budovy a počtu osob, které budou zařizovací předměty používat.

Tabulka 1: Počty zařizovacích předmětů ve vybraných budovách (počet zařizovacích předmětů / počtu osob)

Objekt	WC			Pisoárové mýsy	Umyvadla	Sprchy	Koupelna	Hygienická kabina	Poznámka	Zdroj
	počet/ženy	počet/muži	invalida							
Administrativní budovy (kancelářská pracoviště)	1/1-10	1/1-10		1/1-10				1/Ž a 1/M	1), 2)	[Z08]
	2/11-30	2/11-50		2/11-50				1/51 Ž		
	3/31-50	3/51-100		3/51-100				+1/ na 300 Ž		
	4/51-80	+1/ na 50		+1/ na 50						
	+1/ na 30									
Administrativní budovy (jednací a shromažďovací prostory)	2/50	1/100		1/100	1/na 1-4 WC ¹⁾				1), 2)	[Z08]
	+1/ na 50	+1/ na 100		+1/ na 100	1/2 na WC ⁴⁾					
Byt		1					1			
Byt (≥ 4 obytných místnostech)		1			2		1			
Byt (≥ 5 obytných místnostech)		2			2		1		umyvadla umístít v rozdílných místnostech	
Čerpací stanice pohonných hmot		1								3)
Hromadné garáže		1			1				do 5 zaměstnanců v jedné směně ⁴⁾	
		1 + 1			1/Ž + 1/M				od 6 do 10 zaměstnanců v jedné směně ⁵⁾	
Koupaliště	1/50	1/100		1/50						
Koupaliště kryté umělé	1/50	1/100		1/50		1/15 ²⁵⁾ 26)			24) 27)	[Z01]
Koupaliště nekryté umělé	1/50	1/100		1/50		1/100 ²⁵⁾ 26)			24) 27)	[Z02]
Pracoviště (výrobní průmyslové budovy a stavby pro výkon práce)	1/10 ⁸⁾	1/10 ⁹⁾		1/10 ⁷⁾		1/25 ⁷⁾ 11)			7) čistý provoz	[Z03]
	2/11-30 ⁶⁾	2/11-50 ⁶⁾		1/10 ⁸⁾		1/15 ⁸⁾			8) špinavý provoz	
	3/31-50 ⁶⁾	+1/ na 50 ⁶⁾		1/10 ⁹⁾		1/10 ⁹⁾ 12)			9) teplý provoz	
	+1/ na 30 ⁶⁾			1/5 ¹⁰⁾		1/5 ¹⁰⁾			10) bakteriální provoz	
Pracoviště s ošetrovnou				1	1 ¹³⁾					
Samostatná provozovna stravovacích služeb	1/10	1/10		1/10						[Z02]
	+1/ na 20	+1/ na 40		+1/ na 40						
Sauny						1/4			27)	[Z01]
					1/5	1			1 sprcha na 4 místa v prohlídkové	
Servisy a opravy motorových vozidel (zaměstnanci) ^{14), 15)}	1/11-15	1/11-15			1/5	1			do 10 zaměstnanců	[Z10]
	1/1-10	1/1-10			1/5	1			od 11 do 15 zaměstnanců	
	2/11-50	2/11-30			1/5	1/25			od 15 zaměstnanců výše	
	+1/ na 50	+1/ na 30		WC=pis. ¹⁶⁾						
Servisy a opravy motorových vozidel (zákazníci)	1 ¹⁷⁾				1				do 10 zaměstnanců	
	1 ¹⁸⁾				1				nad 10 zaměstnanců	
Stavby se shromažďovacím prostorem	1/50	1/100	1	1/50						[Z02]
Stavby pro obchod (prodejní plocha > 2 000 m ²)	dle kapacity	dle kapacity			dle kapacity				záchody pro veřejnost oddělené pro muže a ženy, obojí se záchodovou předstíni a umyvadlem, přebalovací kabinou	[Z02]
Školy a školská zařízení	1/20	1/80		1/20	1/20		1/80		1 hygienická kabina na 80 dívek	[Z05]
Školy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, pro těžké či hluboké postižení	1/10	1/20		1/10	1/10	1	1/60		1 hygienická kabina na 60 dívek starších 12 let	
Provozovny pro výchovu a vzdělávání, výjima provozoven živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu	+1/ na 20	+1/ na 80		+1/ na 20	+1/ na 20				1 sprcha (pohotovostní)	
Provozovny živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu	1/20	1/80		1/20	1/20		1/80		1 hygienická kabina na 80 dívek	
Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku	1	1		1	1/5 dětí				záchody a umyvárny se nedělí podle pohlaví ^{21), 22)}	
	1	1		1	1/5 dětí	1 až 2			maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry	
Ubytovací zařízení náleží zařízení nebo provozu pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých		1			2	1			hygienická zařízení je součástí ubytovací jednotky; počet pro 2 třílůžkové pokoje	[Z05]
	1/6	1/6			1/4 ubytované			1/40 dívek	centrální hygienické zařízení	
Ubytovací zařízení	1/10 ¹⁹⁾	1/10 ¹⁹⁾			1/1 ¹⁹⁾		1/10 ¹⁹⁾		Koupelna = vana nebo sprcha + umyvadlo	
Ubytovací zařízení (se stravovacími službami, společenskou nebo kulturní činností)	1/10	1/10		1/10					20)	[Z02]
	+1/ na 20	+1/ na 40		+1/ na 40						

Tabulka 2: Minimální počty zařizovacích předmětů pro stavby zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (398/2009 Sb.)

Objekt	WC			Pisoárové mýsy	Umyvadla	Sprchy	Koupelna	Hygienická kabina	Poznámka	Zdroj
	počet/ženy	počet/muži	invalida							
Stavba užívaná veřejností	1 ^{A)}	1 ^{A)}								
Stavby určené pro děti do tří let s hygienickým zařízením pro veřejnost							1/Ž + 1/M	1 ^{B)}		[Z04]
Společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na užitelný byt a byt zvláštního určení	1				1		1			

Legenda:

¹⁾ požadovaná hodnota
²⁾ doporučená hodnota
 Ž = ženy
 M = muži
 Koupelna = místnost obsahující vanu nebo sprchu

Poznámky:

Kabina pro osobní hygienu (hygienická kabina)
 Kabina pro osobní hygienu se navrhuje jako samostatná místnost, zpravidla přičleněná k ženským záchodům.
 Vybavuje se umyvadlem, záchodovou mísou, bidetem s ruční sprchou, nádoou na odpadky, věšákem a židlí.
 Kulturní a tělovýchovné stavby (kino, divadlo, atd.)
 Stavbou se shromažďovacím prostorem je stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním a obdobným účelům.
 Záchodová předstíni
 Záchodová předstíni se zřizuje před místností se záchody a pisoáry. Oddělené záchody pro ženy a muže nesmějí mít záchodovou předstíni společnou.
 Záchodová předstíni musí být samostatně větrána.
 Vybavuje se umyvadly s mísicí baterií pro studenou a teplou vodu, zařízením pro osušení rukou, odkládacími poličkami, věšáky, odpadkovým košem a zrcadly.

Vysvětlivky pro tabulku 1:

- V každém podlaží administrativní budovy s přístupem veřejnosti musí být nejméně jedna integrovaná kabina v části WC pro muže a jedna integrovaná kabina v části WC pro ženy s rozměry a vybavením pro osoby s omezenou schopností pohybu podle požadavků zvláštního právního předpisu (Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., kterou nahradila 398/2009 Sb.). U změn staveb lze zřídit jednu kabínu WC pro obě pohlaví přístupnou přímo z chodby. V administrativních budovách a prostorech bez přístupu veřejnosti musí být takto upravené hygienické zařízení vždy alespoň jedno pro dvě podlaží. Tyto kabiny se započítávají do počtu požadovaných tabulkami 3 a 4 normy ČSN 73 5305.
- Pracuje-li v budově více než 50 žen, je nutné minimálně jednu kabínu vybavit pro osobní hygienu žen. Na každých 300 žen se počítá s minimálně jednou hygienickou kabinou. Pro tento účel je možné doplnit a využít integrované kabiny s rozměry a vybavením pro osoby s omezenou schopností pohybu.
- Při zřizování hygienických zařízení pro zaměstnance ČR záleží na počtu zaměstnanců; Počet hygienických zařízení pro zákazníky se navrhuje přiměřeně k velikosti ČR a k rozsahu doplňkových služeb, přičemž nejmenší počet je jedna kabina WC společně pro muže a ženy s umyvadlem; 1 záchod pro zaměstnance (může být společný pro muže a ženy) s předstíni a umyvadlem; 1 záchod pro zákazníky (může být společný pro muže a ženy) s předstíni a umyvadlem.
- 1 záchod (může být společný pro muže a ženy) umístěný tak, aby jej mohli používat i zákazníci; 1 umyvadlo (může být ve zvětšené předstíni záchodu).
- Umyvárna pro muže s 1 umyvadlem; umyvárna pro ženy s 1 umyvadlem; 1 záchod pro zaměstnance (může být společný pro muže a ženy) s předstíni a umyvadlem; 1 záchod pro zákazníky (může být společný pro muže a ženy) s předstíni a umyvadlem.
- Na pracovišti, na němž se vykonává práce ve vnučeném pracovním tempu, se snižuje počet mužů i žen případných na stanovený počet sedadel podle odstavce o 20 %.
- čistý provoz – Druh práce: Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu při práci nevnáží
- špinavý provoz – Druh práce: Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu vzniká při práci
- teplý provoz – Druh práce: Těžká fyzická práce, práce v horkých provozech výrazné znečištění kůže a pracovního oděvu prachem, minerálními oleji a chemickými látkami, práce při činnostech epidemiologicky závažných
- bakteriální provoz – Druh práce: Práce s alergeny, chemickými karcinogeny a mutageny zejména pokud se vstřebávají kůží, práce s azbestem, práce s biologickými činiteli pokud jsou zařazeny do 3. a 4. kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
- Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřizovány.
- Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřizovány při činnosti epidemiologicky závažných.
- Práce, při níž je zvýšené riziko otrav látkami, které se vstřebávají kůží, nebo o práci se žiravinami, a nejsou v bezprostředním dosahu pracoviště sprchy, vybavuje se ošetrovnou také sprchou.
- Počet zaměstnanců znamená počet v nejvíce obsazené směně; umyvadla a sprchy musí mít výtoky studené a teplé vody.
- Do 10 zaměstnanců může být umyvárna společná, od 11 zaměstnanců je nutné mít zvlášť umyvárnu pro ženy a pro muže, totéž platí pro záchod.
- Při počtu nad 50 mužů se přidává 1 WC a stejný počet pisoárů.
- Do 10 zaměstnanců – alespoň 1 záchod s předstíni a umyvadlem (může být společný pro zaměstnance i zákazníky)
- Nad 10 zaměstnanců – alespoň jeden záchod (určený jen pro zákazníky) s předstíni a s umyvadlem (může být společný pro muže i ženy).
- Plati pro jedno podlaží, počítáno na počet pokojů
- V části ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací služby a kde je provozována společenská nebo kulturní činnost, musí být samostatná místnost se záchodovou mísou pro veřejnost oddělená pro muže a pro ženy obojí s předstíni a umyvadlem.
- Počet dětských mís lze z jedné třetiny nahradit dětskými nočníky. Umyvárna se dále vybavuje podle věku dětí dětskou vaničkou se sprchou nebo sprchovým boxem.
- Umyvárna se dále vybavuje přebalovacím stolem a krytým náslapným odpadkovým košem.
- Například vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
- Umělé koupaliště, které je používáno jako plavecký stadion, musí mít místa určená pro diváky oddělená od prostorů vyhrazených pro uživatele bazénu. Podle projektovaného počtu diváků musí být k dispozici šatna a potřebný počet záchodů s umyvadly²³⁾.
- Počet sprch se řídí předpokládanou kapacitou koupaliště. U krytých umělých koupališť musí být pro příchod zachováno pořadí šatna, prostor pro sprchování, bazén, prostor pro odchod pořadí bazén, prostor pro sprchování, osušova, šatna, přičemž tyto úseky musí být stavebně odděleny.
- Sprchy umělých koupališť pro muže a ženy musí být oddělené²³⁾. V případě malého zařízení do počtu nejvýše 6 návštěvníků je možno zřídit sprchy společné.
- Záchody se umísťují tak, aby návštěvník při návratu do bazénové haly procházel prostorem pro sprchování. Pokud budou záchody umístěny také přímo u bazénu, musí být vybaveny sprchou. Jejich počet a uspořádání stanoví zvláštní právní předpisy, které upravují technické požadavky na stavby²³⁾. V případě malého zařízení do počtu nejvýše 6 návštěvníků je možno zřídit záchody společné.
- Stavby pro obchod s prodejní plochou nad 2 000 m² musí být vybaveny záchody pro veřejnost oddělené pro muže a ženy, obojí se záchodovou předstíni a umyvadlem, přebalovací kabinou, v počtu odpovídající kapacitě stavby.

Vysvětlivky pro tabulku 2:

^{A)} Kabina nemusí mít předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru. U změn dokončených staveb s více záchodovými kabinami lze též postupovat podle věty předchozí a v odůvodněných případech může být kabina zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem, musí být záchodová kabina řešena s ohledem na výpomoc asistenta.

^{B)} Stavby určené pro děti do tří let s hygienickým zařízením pro veřejnost musí mít nejméně jednu přebalovací kabinu v oddělení pro ženy a nejméně jednu přebalovací kabinu v oddělení pro muže, popřípadě nejméně jednu přebalovací kabinu přístupnou ze společného prostoru řešenou podle bodu 5.1.9. přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo nejméně jeden přebalovací pult v oddělení pro ženy a nejméně jeden přebalovací pult v oddělení pro muže řešený podle bodu 5.1.8. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

^{C)} Ve stavbě, ve které je sprcha nebo vana určena pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro ženy a nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení

- Slouží-li části jedné stavby rozdílným účelům, posuzují se jednotlivé části samostatně podle příslušných ustanovení této vyhlášky a jejich příloh.

- Odchytky od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně požadavkům těchto norem.

- Bezbariérové užívání stavby musí být zajištěno po celou dobu její životnosti. Při odstranění stavby nebo změně dopravního značení musí být provedeny také příslušné změny pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, zejména musí být provedeny příslušné změny v hmatových prvcích a akustickém vedení a informacích pro osoby se zrakovým postižením.

- Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešené prostory rovněž pro děti, žáky a studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělávání se postupuje obdobně.

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny (2.2013):
5 Umývárny
5.2 Umývárny pro částecnou očistu
5.2.1 Umývárny pro částecnou očistu se vybavují umyvadly, umývacími žlaby, popř. umývacími fontánami a vaničkami na mytí nohou.
5.3 Umývárny pro celkovou tělesnou očistu
5.3.2 Ve stavbách občanského vybavení, ve kterých je záchod určen pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky na bezbariérové užívání (Vyhláška č. 398/2009 Sb.). Tento požadavek platí i pro stavby pro výkon práce stanovené prováděcím právním předpisem (Vyhláška č. 398/2009 Sb.).
6 Záchody a pisoáry
6.1 Základní ustanovení
6.1.1 Záchody se navrhují oddělené pro muže a ženy. Společné záchody smí být v zařízeních pro děti předškolního věku. V objektech přístupných veřejnosti se navrhují záchody zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro veřejnost. Na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze zřizovat jeden společný záchod (mimo potravinářské provozy).
6.1.2 Ve stavbách občanského vybavení, ve kterých je záchod určen pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky na bezbariérové užívání. Tento požadavek platí i pro stavby pro výkon práce stanovené právním předpisem (Vyhláška č. 398/2009 Sb.).
Pokud jsou ve stavbě maximálně dvě záchodové kabiny, lze umístit pouze jednu společnou bezbariérovou kabínu pro obě pohlaví. Tato kabína musí být přístupná přímo z veřejného komunikačního prostoru a je vhodné ji řešit s možností manipulační plochy vozíku na obou stranách záchodové mísy. Společnou bezbariérovou kabínu je možné umístit také u změn dokončených staveb. V odůvodněných případech může být kabína zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy.
Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem, musí být bezbariérová záchodová kabína řešena s ohledem na výpomoc asistenta. tato kabína musí být přístupná přímo z komunikačního prostoru.
6.1.3 Záchody se zřizují v každém podlaží s více než pěti trvalými zaměstnanci. Vzdálenost od pracovního místa nesmí být více než 120 m, při ztíženém přístupu, při nerovnosti povrchu, chůzi do kopce a členitosti přístupové cesty nesmí být vzdálen více než 75 m.
6.1.4 Na záchodech musí být vždy k dispozici toaletní papír, na záchodech pro ženy musí být krytý odpadkový koš.
9 Přebalovací kabiny a pulty
9.1 Ve stavbách občanského vybavení s hygienickým zařízením pro veřejnost, kde se předpokládá užívání rodinami s dětmi (mateřská centra, budovy pro dopravní terminály, obchodní domy a nákupní centra apod.), musí být nejméně jedna přebalovací kabína v oddělení pro ženy a nejméně jedna přebalovací kabína v oddělení pro muže, popřípadě nejméně jedna přebalovací kabína přístupná ze společného prostoru. Tato přebalovací kabína může sloužit také jako místnost pro kojení.
10 Místnost pro obsluhu
10.1 Místnost pro obsluhu se zřizuje ve veřejných záchodech s obsluhou. Musí být samostatně vetraná. Vybavuje se umyvadlem, šatní skříňkou a sedacím nábytkem.
12 Úklidové místnosti
12.1 Úklidové místnosti se vybavují výlevkou se studenou a teplou vodou a jednoduchým, snadno čistitelným nábytkem pro ukládání čistících a dezinfekčních prostředků a úklidových pomůcek.
12.2 Slouží-li úklidová místnost pro převlékání uklízečky, vybavuje se zdvojenou šatní skříňkou a není-li situována v blízkosti umývárny, umyvadlem s mísicí baterií pro teplou a studenou vodu.

268/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby:
Byt: Každý byt musí mít alespoň jednu záchodovou mísu a jednu koupelnu. U každé samostatné provozní jednotky s pobytovými místnostmi se počet záchodových mís stanoví podle účelu jednotky a počtu jejích uživatelů v souladu s příslušnými normovými hodnotami. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě.
Stavby se shromažďovacím prostorem: Vždy pro 50 žen nebo 100 mužů musí být k dispozici alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání nebo mušle a alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou pro osoby používající vozík pro invalidy. Personál musí mít hygienické zařízení oddělené od zařízení pro veřejnost. Hygienické zařízení musí být vždy uspořádáno podle pohlaví odděleně. Stavebně technické provedení musí odpovídat normovým hodnotám.
Stavby pro obchod: Stavby pro obchod musí být vybaveny samostatnou místností se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a ženy obojí s předsíní a umyvadlem, popřípadě místností pro matky s dětmi, v počtu odpovídajícím kapacitě stavby.
Stavby ubytovacích zařízení: Ubytovací jednotky v ubytovacích zařízeních zařazených do třídy tři až pět hvězdiček musí mít hygienické zařízení přístupné z předsíně. U ostatních ubytovacích zařízení musí být v pokoji alespoň umyvadlo s tekoucí vodou. V těchto případech je nutno na každém podlaží, nejméně však na každých 10 pokojů, zřídit koupelnu s vanou nebo se sprchovým koutem a umyvadlem, a dále záchod uspořádaný odděleně pro muže a pro ženy, s předsíní a umyvadlem. V části ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací služby a kde je provozována společenská nebo kulturní činnost, musí být samostatná místnost se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a pro ženy obojí s předsíní a umyvadlem.
Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení: Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u předškolních zařízení musí být přístupné ze šatny a denních místností dětí. Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u speciálních škol musí být umístěny a zřizovány podle stupně a charakteru postižení žáků.

361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; Změna: 68/2010 Sb.:
Záchod musí být zajištěn pro zaměstnance tak, aby nebyl od pracoviště vzdálen více než 120 m; při ztíženém přístupu, při nerovnosti povrchu, chůzi do kopce, členitosti přístupové cesty nesmí být vzdálen více než 75 m.
Suchý nebo chemický záchod nelze zřizovat pro pracoviště určené pro trvalou práci, s výjimkou mobilního pracoviště, a pro pracoviště určené k výkonu činnosti epidemiologicky závažné.
Záchodová předsíní se zřizuje před místností se záchody a pisoáry. Pisoáry se zřizují v samostatné místnosti nebo společně se záchodovými kabinami.
U suchého nebo chemického záchodu musí být zajištěny přiměřené podmínky pro umytí rukou zaměstnance.

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:
Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“).
Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb
a) pozemních komunikací a veřejného prostranství,
b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,
c) společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty (dále jen „bytový dům“), upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení,
d) pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením ⁴⁾ (dále jen „stavby pro výkon práce“).
Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažně územně technické nebo stavebně technické důvody nevyklučují.
U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče.

Stavbou občanského vybavení se rozumí:

- a) stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené,
- b) stavba pro sdělovací prostředky,
- c) stavba pro obchod a služby,
- d) stavba pro ochranu obyvatelstva,
- e) stavba pro sport,
- f) školy, předškolní a školská zařízení,
- g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu,
- h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby,
- i) budova pro veřejnou dopravu,
- j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob.

Zdroje:

- [01] VYHLÁŠKA 238/2011 Sb. ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch; Změna: 97/2014 Sb.
- [02] VYHLÁŠKA 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby
- [03] NAŘÍZENÍ VLÁDY 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; Změna: 68/2010 Sb.
- [04] VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- [05] VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých; Změna: 343/2009 Sb.
- [06] ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994); Změna: Z1 (2.1999) – Datum zrušení: 1. 3. 2013 ... nahrazena ČSN 73 4108 (2.2013)
- [07] ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Změna: Z1 (7.2005); Změna: Z2 (9.2009)
- [08] ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4.2005)
- [09] ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení (6.1988); Změna: a (10.1988); Změna: b (8.1989); Změna: Z3 (2.2001)
- [10] ČSN 73 6059 Servisy a opravy motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení; Změna: a (7.1991); Změna: Z2 (9.2006)
- [11] ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot (9.2006)
- [12] ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny (2.2013)

**POČTY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH**Vypracoval:
Josef Remeš
C. revize: 6.0

Předpis č. 221/2010 Sb. stanovující byl zrušen od 01.04.2012 Zákonem 372/2011 Sb. o zdravotních službách, který odkazuje na prováděcí právní předpis č. 92/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Tabulka 3: Počty zařizovacích předmětů ve zdravotnických zařízeních (221/2010 Sb.)

Objekt	WC (počet)		Umyvadla	Dřez	Výlevka	Sprchy	Vana Bazén	Koupelna	Poznámka
	pacienti	zaměstnanci							
Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče									
I. Ordínace lékařů a zubních lékařů, pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a další provozní prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče									
A. Společné požadavky na věcné a technické vybavení ordinací lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení ambulantní péče									
Zdravotnické zařízení ambulantní péče	1 ¹⁾	0 ¹⁾	1 ¹⁾						společné WC max pro 2 ordinace
Ordinace lékaře a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků			1 ¹⁾	1 ¹⁾					
Základní sál			1						
B. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení ordinací lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení ambulantní péče									
Dermatovenerologie									WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty
Gastroenterologie					1				výlevka na biologický a kontaminovaný odpad
Infekční lékařství									WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty
Popáleninová medicína						1			očistná sprcha
Asistovaná reprodukce (místnost pro odběr spermatu masturbací)			1						
Fyzioterapeut - Pohybová léčba v rehabilitačním bazénu							1		bazén s plochou 6 m ² na 1 dospělého pacienta a 4 m ² na 1 dítě
Fyzioterapeut - Vodoléčba						1			
Porodní asistentka - Pracoviště, dle jsou vedeny fyziologické porody						1			
II. Pracoviště radiologie a zobrazovacích metod									
A. Společné požadavky na věcné a technické vybavení pracovišť radiologie a zobrazovacích metod									
Pracoviště radiologie a zobrazovacích metod	1	0 ¹⁾			1				výlevka na provozně nutných místech
Pracoviště radiologie a zobrazovacích metod - Příprava pacienta			1						
B. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení pracovišť radiologie a zobrazovacích metod									
Pracoviště nukleární medicíny - jsou aplikována radiofarmaka	1		1			1			oddělené WC a čekárna pro pacienty, kterým bylo aplikováno radiofarmakum
III. Laboratorní pracoviště									
A. Společné požadavky na věcné a technické vybavení laboratorních pracovišť									
Laboratorní pracoviště	1	0 ¹⁾							WC pro pacienty, pokud jsou prováděny odběry biologického materiálu (dřez nebo výlevka)
Laboratoř			1	(1)	(1)				
Prostor pro příjem materiálu			1						
Odběrová místnost nebo box			1						
B. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení laboratorních pracovišť									
Zubní laboratoř					1				
IV. Jiná pracoviště									
1. Pracoviště soudního lékařství									
Pílečna			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Laboratoř	viz III.B								
Histologická laboratoř			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Toxikologická laboratoř			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
[06] ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994); Změna: Z1 (2.1999) - Datum zrušení: 1. 3. 2013 ... I:URI:GrafikaLogaJR VZLsgo_JR_watermark.png			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Sanitární zařízení pro zaměstnance včetně hygienické smýčky		0 ¹⁾							
2. Pracoviště patologie									
Pílečna			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Histopatologická laboratoř			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Sanitární zařízení pro zaměstnance včetně hygienické smýčky		0 ¹⁾							
[12] ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny (2.2013)									
Vybavení pracoviště		0 ¹⁾	1	1	1				
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 ¹⁾							
4. Pracoviště transfúzní služby									
	stanovuje jiný právní předpis								
5. ATB středisko									
	viz III.A								ATB = antibiotika
6. Zdravotnické zařízení domácí péče									
Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení jednodenní péče na lůžku									
Základní provozní prostory	1					1			WC a sprcha pro pacienty; WC musí být řešeno bezbariérově
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 ¹⁾							
Vybavení zdravotnického zařízení				1					je-li prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem
Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče									
I. Společné požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče									
Základní provozní prostory lůžkového oddělení	1 M + 1 Ž					1		1	WC a sprcha pro pacienty; WC pro pacienty oddělené pro muže a ženy a musí být řešena bezbariérově; koupelna pro pacienty pokud je zřízena
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 ¹⁾							
Pokoje pro pacienty			1						Každý pokoj musí mít umyvadlo, pokud nemá návaznost na koupelnu, sprchu nebo WC vyběvené umyvadlem.
Výšetřovna			1						
Vybavení pracoviště sester			1	1					dřez pro mytí a čištění pomůcek
Prostor pro čištění pomůcek				(1)	1				(výlevka a dřez nebo výlevka a myčka)
II. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče									
1. Ústavní standardní péče									
Dermatovenerologie								1	vana pro léčebné koupele
Geriatrie	WC židle								WC židle pojízdná a stabilní
Nukleární medicína - Pokoje pro pacienty	1					1			Pokoje pro pacienty musí mít vyčleněné samostatné WC a sprchu.
Pneumologie a fizeologie	1					1			oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC, pokud jsou hospitalizováni
2. Ústavní intenzivní péče									
Vybavení pokojů nebo boxů									nevýžaduje se vybavení umyvadlem, pokud je umyvadlo na pracovišti sester a pokud nejde o pokoje, boxy pro infekční pacienty
3. Ústavní péče v odborných ústavech									
Lůžkové oddělení									musí být vybavena prostředky pro potohování a zajištění hygieny imobilních pacientů a manipulaci s nimi; zpravidla se zřizují koupelny vybavené zvedáky a sprchovacími lůžky
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí (pneumologie a fizeologie)	1					1			oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC; v dětské léčebně se nevýžaduje oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC, pokud nejsou hospitalizováni nemocní s infekční TBC
Psychiatrická léčebna (psychiatrie, sexuologie)									v izolační místnosti se nevýžaduje umyvadlo
Rehabilitační ústav	WC židle					1 křeslo			WC židle pojízdná a stabilní; sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík
Lázeňská léčebna - Pracoviště pro aplikaci výtěžků z přírodních léčivých zdrojů	1					1			WC a sprcha pro pacienty
Léčebna dlouhodobě nemocných - Léčebna s lůžky následné péče	WC židle					1 křeslo			WC židle pojízdná a stabilní; sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík
Léčebna dlouhodobě nemocných - Léčebna s lůžky ošetrovatelské péče včetně hospice	WC židle								WC židle pojízdná a stabilní; oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC
Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení lékařské péče									
I. Lékárna									
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 ¹⁾							
Umývárna					1				
Odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a přípravu zkoumadel			1		1				
Odložené oddělení pro výdej léků a zdravotnických prostředků		0 ¹⁾							
Prostor pro úpravu léčivých přípravků			1						
II. Vydělna zdravotnických prostředků									
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 ¹⁾							
Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení dopravních zdravotnických služeb									
I. Společné požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení opravních zdravotnických služeb									
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 ¹⁾							
Vybavení zdravotnických zařízení dopravních zdravotnických služeb			1	1					dřez na mytí pomůcek, pokud je prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem
Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnické záchranné služby									
I. Společné požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnické záchranné služby									
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 ¹⁾							

Vysvětlivky pro tabulku 3:

1) WC pro pacienty musí mít předřazené umyvadlo, není-li umyvadlo umístěno v kabině WC. WC může být společné pro zaměstnance a pacienty v případě, kdy zdravotnické zařízení sestává z maximálně 2 ordinací lékařů nebo pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pokud není dále uvedeno jinak. WC pro pacienty může být společné pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborníků.

2) Vybavení může být společné pro ordinaci lékaře, pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a pracoviště jiných odborných pracovníků a může být umístěno v teréinkoví ve základních provozních prostorech uvedených v části I.A bodě 1 písmenu a) a e) této přílohy (a) ordinace lékařů a b) sanitární zařízení pro zaměstnance ... Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Poznámky pro tabulku 3:Ordinace lékaře = ordinace lékaře a zubního lékaře
Pokud je ve zdravotnickém zařízení ambulantní péče poskytována péče ve více oborech, musí zdravotnické zařízení splňovat požadavky na vybavení stanovené pro každý obor poskytované péče.

Pokud je ve zdravotnickém zařízení ambulantní péče poskytována péče oboru, který není uveden v části B této přílohy, musí zdravotnické zařízení splňovat požadavky na vybavení stanovené pro obor věcně nejbližší.

Pokud je ve zdravotnickém zařízení ambulantní péče poskytována péče dětem, musí být vybavení zdravotnického zařízení přizpůsobeno těmto pacientům.

Zdroje:

221/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2010 o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení); Přílohy č. 1 až 7

Doplnění:**Problematika oddělených WC pro muže a ženy**

Dotaz: Vyhláška stanoví, že v daných provozech musí být WC pro zaměstnance a pacienty, ale neurčuje, zda WC musí být oddělené pro muže a ženy.

Odpověď: Pro lůžkové zařízení je stanoven požadavek na zřízení oddělených WC pro pacienty - muže, ženy. V ambulantních zařízeních toto rozdělení není nevyžadováno. Dokonce je přípustné, aby v ambulantních zařízeních, sestávajících z maximálně 2 ordinací lékařů nebo pracovišť dalších zdravotnických pracovníků, bylo společné WC pro zaměstnance i pacienty. V případě realizace sanitárních zařízení samostatných pro zaměstnance, je nutno vycházet z požadavků nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. (Upozornění: Jedná se o stanovisko Krajské hygienické stanice (KHS), které se může lišit dle umístění stavby. Doporučujeme tedy tuto problematiku předjet s příslušnou KHS.)